



ประกาศเทศบาลตำบลประทาย

เรื่อง แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย

ด้วย ขณะสภาพอากาศมีความแห้งและมีลมกรรโชกแรง ซึ่งก่อให้เกิดเหตุอัคคีภัยได้ง่าย เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอัคคีภัย จึงขอประกาศให้ทุกท่านดำเนินการป้องกัน ดังนี้

1. จัดระเบียบเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารให้ดี เช่น การจัดสิ่งรกรุงรังภายในอาคาร บ้านเรือนให้หมดไป โดยการเก็บรักษาสິงอาจจะเกิดอัคคีภัยได้ง่ายไว้เป็นส่วน

2. ตรวจตราซ่อมบำรุงบรรดาสິงที่นำมาใช้ในการประกอบกิจการ เช่น สายไฟฟ้า เครื่องจักรกล เครื่องทำความร้อน ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และปลอดภัย ก็จะป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัย ได้ดียิ่งขึ้น

3. อย่าฝ่าฝืนข้อห้ามที่จิตสำนึกควรพึงระวัง เช่น

3.1 อย่าปล่อยให้เด็กเล่นไฟ

3.2 อย่าจุดธูปเทียนบูชาพระทิ้งไว้

3.3 อย่าวางก้นบุหรี่ที่ขอบงานที่เปียกหรือ ระบายน้ำไม่หมด ทำให้พลัดตกจากงาน หรือสูบบุหรี่บนที่นอน อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้

3.4 อย่าใช้เครื่องค้มน้ำไฟฟ้าแล้วเสียบปลั๊กจนน้ำแห้ง

3.5 อย่าเปิดพัดลมทิ้งไว้ ปล่อยให้หมุนค้างคืนค้างวัน

3.6 อย่าเปิดเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างอื่นทิ้งไว้ เช่น เปิดโทรทัศน์แล้วลืมปิด ฯลฯ

3.7 อย่าตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น ดิคฝานั่ง เพราะความร้อนระบาย ออกไม่ได้ตามที่ควรเป็น จะทำให้เครื่องร้อนจนไหม้ตัวเองขึ้น

3.8 อย่าหมกเศษผ้าขี้ริ้ว วางไม้กวาดดอกหญ้า หรือซุกเศษกระดาษไว้หลังตู้เย็น บางครั้งสัตว์เลี้ยงในอาคารก็คาบเศษกิ่งไม้ไปสะสมไว้หลังตู้เย็นที่มีไออุ่น อาจเกิดการคุ้ไหม้ขึ้น

3.9 อย่าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือปลอมแปลงคุณภาพ เช่น บัลลาสต์ที่ใช้กับหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ เมื่อเปิดไฟทิ้งไว้อาจร้อนและลุกไหม้ส่วนของอาคารที่ติดอยู่

3.10 อย่าจุดหรือเผาขยะมูลฝอย หญ้าแห้ง โดยไม่มีคนดูแล เพราะไฟที่ยังไม่ดับอาจ เกิดลมพัดคุ้ขึ้นมาอีก ซึ่งอาจมีลูกไฟปลิวไปจุดติดบริเวณใกล้เคียงได้

3.11 อย่าเสียบปลั๊กไฟฟ้าลึ้มทิ้งไว้โดยเด็ดขาด

3.12 อย่าทิ้งอาคาร บ้านเรือน หรือปล่อยให้คนชราและเด็กไว้โดยไม่มีผู้ดูแล

3.13 อย่าสูบบุหรี่ขณะเติมน้ำมันรถ

3.14 ดูแลการหุงต้ม เมื่อเสร็จการหุงต้มแล้วให้ดับไฟ ถ้าใช้เตาแก๊สต้องปิดวาล์ว เตาแก๊สและถ้แก๊สให้เรียบร้อย

3.15 เครื่องเขียน แบบพิมพ์บางชนิดไวไฟ เช่น กระดาษไข ยาลบกระดาษไข กระดาษแผ่นบางๆ อาจเป็นสื่อสะพาน ทำให้เกิดอ็อกซิไดซ์ติดต่อกุณภาพได้

3.16 อย่าฉีดดีดีที สเปรย์ฉีดผม โกโก้ไฟ จะทำให้ติดไฟและระเบิดขึ้นได้

3.17 ควรตรวจเช็ค เบ็ตเตน ซ่อมสายไฟฟ้า เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในคืนฝนตกหนัก เพราะสายไฟที่เก่าเปื่อย เมื่อวางทับอยู่กับฝ้าเพดาน ไม้ผู้ที่มีความชื้น ย่อมเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าขึ้นได้

3.18 การติดตั้งสายล่อฟ้าไม่ถูกวิธี อาจเกิดฟ้าผ่าลงอาคารในขณะที่ฝนฟ้าคะนอง ให้ตรวจสอบการติดตั้งสายล่อฟ้าบนอาคารเป็นประจำ

3.19 ตรวจเช็คเตาแก๊สห้องต้มในครัวเรือนหรือสำนักงาน หากสายรั่วจะทำให้เกิดอ็อกซิไดซ์ได้

3.20 ในกรณีที่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เกิดอุบัติเหตุหรือมีการเปลี่ยน ถ้ายางน้ำมัน อาจเกิดการรั่วไหล หากมีประกายไฟในพื้นที่ใกล้เคียงจะทำให้เกิดอ็อกซิไดซ์ขึ้นได้โดยง่าย

3.21 ในสถานที่บางแห่งมีการเก็บรักษาเคมี ที่อาจก่อให้เกิดอ็อกซิไดซ์ได้ง่าย อาจคุไหม้ขึ้นเองได้ สารเคมีบางชนิด เช่น สีนํ้ามันและนํ้ามันลินลิด เป็นต้น เมื่อคลุกเคล้ากับเศษผ้าวางทุกไว้อาจคุไหม้ขึ้นเอง ในห้องทดลองเคมีของโรงเรียน เคมีเหตุเกิดจากขวดบรรจุฟอสฟอรัสเหลือง (ขวด) พลัดตกลงมาเกิดแตกลุกไหม้ขึ้น

3.22 ซ่อมแซมสถานที่ เช่น การลอกสีด้วยเครื่องพ่นไฟ การตัดเชื่อมโลหะด้วยแก๊สหรือไฟฟ้า การทาสีหรือพ่นสีต้องทำด้วยความระมัดระวัง อาจเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นได้

4. จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิง นายตรวจป้องกันอ็อกซิไดซ์ได้ให้ไว้ และปฏิบัติตามข้อห้ามที่กำหนดไว้เพื่อความปลอดภัยจากสถาบันต่างๆ

5. จะต้องมึนํ้าในค้่มเตรียมไว้สำหรับสารรดเพื่อให้อาคารเปียกชุ่มก่อนไฟจะมาถึง เตรียมทรายและเครื่องมือดับเพลิงเคมีไว้ให้ถูกที่ถูกทางสำหรับดับเพลิงขึ้นต้นและต้องรู้จักการใช้ เครื่องดับเพลิงเคมีด้วย และระลึกอยู่เสมอว่าเมื่อเพลิงไหม้แล้วจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

5.1 แจ้งข่าวเพลิงไหม้ทันที โทร. 044 - 489345 หรือ 199 สถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลประทาย สถานีตำรวจใกล้เคียง

5.2 ดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงที่มีอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุ

5.3 หากดับเพลิงขึ้นต้นไม่ได้ให้ปิดประตู หน้าต่างบ้าน และอาคารทุกบาน และอุดท่อกทางต่างๆ ที่อาจเป็นทางผ่านความร้อน ก๊าซ และควันเพลิงเสียด้วย

จึงเรียนประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. 2553


(นายอำพน คณะรัฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลประทาย